

결 재	작 성	검 토	승 인
			
	2024.01.04	2024.01.22	2024.01.24

용암지역아동센터 소방계획서

2024. 01. 24.



용암지역아동센터

목 차

장	절	목 차 명	페이지
제1장		일반사항	1
	1.0	목적	1
	2.0	적용근거	1
	3.0	적용범위	1
	4.0	문서작성 및 기록유지	1
제2장		예방 및 완화	2
	5.0	일반현황 등의 작성	2
	6.0	자체점검	3
	7.0	일상적 안전관리	3
	8.0	화재예방 및 홍보	3
제3장		대 비	4
	9.0	자위소방대·초기대응체계 구성 및 운영 계획	4
	10.0	교육훈련 및 자체평가	8
제4장		대 응	9
	11.0	비상연락	9
	12.0	초기대응	10
	13.0	피난(유도)	10
제5장		복 구	11
	14.0	화재피해의 복구	11
	부록-1	소방대상물 정보카드	12
	부록-2	자위소방대 및 초기대응체계 조직의 편성·구성	13
	부록-3	교육·훈련 및 자체평가 실시 결과 기록부	14
	부록-4	피난안내도 및 소방·방화시설	18
	부록-5	피난계획수립 절차	19
	부록-6	피난약자 유형별 대피요령	20
	첨부1	보험가입증명서	

개 정 이 력

순번	개정일자	주요 개정내용	작성자	확인
1	2018.03	자위소방대 조직 개정	이근원	홍기원
2	2019.01	화재 시 행동요령(게시용) 개정	이근원	홍기원
3	2020.03	- 자위소방대 조직(소방대유도반) 개정 - 건축물 일반현황 개정 - 건물 배치도 및 소방시설 배치도 개정	이근원	홍기원
4	2021.05	자위소방대 조직 개정	이근원	홍기원
5	2022.03	- 일상적 안전관리계획 개정 - 화재예방 및 홍보 신규 - 소방안전관리위원회 개정 - 비상연락 신규 - 초기대응 신규 - 피난(유도) 신규 - 복구 신규 - 소방대상물 정보카드 신규	이근원	홍기원
6	2023.03	- 용암지역아동센터 평면도 변경 - 소화기 배치 및 피난 대피도 - 비상연락망 변경	이근원	홍기원
7	2024.01	전면 개정	이근원	홍기원

용암지역아동센터 소방계획서

제1장 일반사항

1.0 목 적

이 계획의 목적은 용암지역아동센터의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방·대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응·복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0 적용근거

- 2.1 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조
- 2.2 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」제27조

3.0 적용범위

- 3.1 이 계획은 용암지역아동센터의 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 상시 거주·근무인원 및 방문자에 대해 적용한다.
- 3.2 이 계획은 화재로 인한 재난의 예방·완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용한다.

4.0 문서작성 및 기록관리

- 4.1 소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.
- 4.2 차기년도 소방계획은 매년 1월 31일까지 작성하여 내용을 검토한 후 대표자(홍귀자)에게 최종 승인을 받는다.
- 4.3 소방계획은 반드시 문서(종이, 전자문서 등)로 작성하여 2년간 보관장소(용암지역아동센터)에 보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0 일반현황 등의 작성

소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 일반사항을 작성·관리하고 소방안전관리자 현황표를 게시하여야 한다.

구	분	건축물 일반현황		
명	칭	용암지역아동센터		
도	로 명 주 소	충북 청주시 상당구 월평로 249, 부영상가 202호		
연	락 처	■ 관리주체 (주)부영 및 상가 ■ 책 임 자 홍귀자 ■ 연 락 처 043)298-3577		
규	모 / 구 조	■ 건축면적 823.5㎡		■ 연 면 적 103.448㎡
		■ 층 수 지상3층 / 지하1층		■ 높 이 23.9m
		■ 구 조 철근콘크리트조		■ 지 붕 슬라브
		■ 용 도 생활편익시설		■ 사용승인 1999/09/10
계	단	구 분	구 역	비 고
		피난계단	A구역	B1~4F(제연설비 ☐ 유 ☒ 무)
		피난계단	B구역	B1~4F(제연설비 ☐ 유 ☒ 무)
인	원 현 황	■ 근무인원 6명		
		■ 아동·청소년 31명		
관	선임현황	(주)부영 및 상가에서 관리함.		
	업무대행	■ 안전관리책임관(시설장) ■ 부 안전관리자(복지사)		
	화재보험	가입사	1인당 보상 한도액	사고당 보장 한도액
	[첨부1]	민간보험사(현대해상)	1억 5천만원	5억

6.0 자체점검

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제22조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다.

구 분	점검시기	점검장소	점검방식
■ 작동점검	2024년 1월 2일	용암지역아동센터	자체
■ 외관점검	2024년 1월 2일	프로그램실, 학습실, 사무실	

비고 : 상가전체(지하1층~지상3층)점검은 (주)부영 및 상가에서 관리함.

7.0 일상적 안전관리

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」시행규칙 제10조에 따라 화재예방 및 소방시설 등의 유지·관리 등을 위해 소방안전관리 업무수행에 관한 기록을 원활하게 수행할 수 있도록 업무 수행에 관한 기록을 월 1회 이상 작성·관리해야 한다.

7.1 일상적 안전관리계획

구 분	업 무 수 행						관리주체
	관 리 항 목	관 리 주 기					
		일	주	월	분기	년	
소화설비	소화기 외관점검			✓			센터
	소화전 외관점검				✓		(주)부영 및 상가
	수신기 기능점검				✓		
	소화펌프 성능시험					✓	
가연물관리(화기취급)	가연물 적재관리				✓		
피난방화시설	비상구폐쇄/잠금확인			✓			
소화설비	공사, 정비, 보수 시 (주)부영 및 상가에서 관리함.						

소방시설(소화전, 수신기, 소화펌프) (주)부영 및 상가에서 관리함.
 공사안전(공사, 정비, 보수 등) (주)부영 및 상가에서 관리함.

8.0 화재예방 및 홍보

소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

홍보방법	계 획
■ SMS(카카오톡)을 활용하여 가정통신문 발송	연1회 이상
■ 화재예방 홍보물 부착	1월~2월 중

비고. 청주시 및 센터의 주요 안전사항 홍보

제3장 대 비

9.0 자위소방대·초기대응체계 구성 및 운영 계획

이 계획은 화재 초기 소방안전관리대상물의 신속하고 효과적인 자위소방활동에 필요한 세부 운영계획 및 절차를 제공하기 위함이다.

9.1 일반현황

자위소방대 및 초기대응체계 운영에 필요한 구성 개요 및 운영현황 등 일반사항은 다음과 같다.

구 분		세 부 내 용			
개 요	건 물 명		부영상가		
	주 소		청주시 상당구 월평로249, 202호 (연락처 : 043-298-3577)		
	건 축 물		■ Type-III(2급/3급)		
			■ 층수(지하 1층/지상 3층) ■ 총면적 : 823.5㎡ ■ 전용면적 : 103.45㎡ ■ 용도 : 생활편익시설		
	책임인력		■ 대 장 :		
	* 소방안전 관리자 : (주)부영 및 상가에서 관리함.				
운영현황	운영시간		■ 주간편성(11시~21시)		
	편 성	자위소방	■ 총 3명 (대장 1명, 대원 2명)		
			■ 대장 : 지휘통제 및 비상연락(1명)		
			■ 대원 : 현장대응 - 초기소화 및 방호안전 :) - 피난유도 및 응급구조 :)		
		초기대응		■ A조(3명)	
계획승인	작 성		2024년 1월 4일	생활복지사	
	승 인		2024년 1월 24일	대표자	
	배 포		■ 대상(대원 및 이해관계자) / 방법(홈페이지, SMS통보)		
	재 검 토		■ 재검토 기한 : 2024년 1월 15일까지		

9.2 조직 구성

소방안전관리대상물의 효율적인 활동을 위한 조직 개요, 대원 편성 및 개별 임무현황과 휴일/야간 편성·운영 계획은 다음과 같다.

① 조직개요(Type III)						
편 성	자위소방대		■ 편성인원 : 대장 1명, 대원 2명, 보조인력 9명 ■ 조직구성 • 지휘통제 및 비상연락(1명) • 초기소화 및 방호안전(1명) • 피난유도 및 응급처치(1명)			
	초기대응체계		■ 편성인원 : 3명		■ 조직구성 : A조(3명)	
운영시간			■ 주간(11시~21시)			
비 고			■ 보조인력(사회복무요원, 조리사 등)에게 보조 임무를 부여함			
② 대원편성 및 임무현황						
구 분		소 속	성 명	개별임무	비상연락체계	
					사무실	개인
지 휘	지휘통제 및 비상연락	시설장		대장-총괄지휘 지휘활동, 비상연락(내·외부)		
대 응	초기소화 및 방호안전	복지사		현장대응 화재진압, 전기, 가스 차단, 소화실패 시 방화문 폐쇄		
	피난유도 및 응급처치	복지사		현장대응 대피유도, 응급처치		
초기대응체계		■ A조 11~21시 ■ 운영책임자 홍귀자 ■ 대원 이준원, 서선영				
		■ 현장대응 보조				
		구 분	소 속	임 무		
		초기소화 및 방호안전	사회복무요원	화재진압, 전기·가스 차단		
		피난유도 및 응급처치	강사, 조리사, 봉사자 등	대피유도		
역할대행		■ 「대원편성 및 임무현황」에서 부재 상황에 따른 역할대행 수행 • 지휘통제 및 비상연락(홍귀자) → 서선영(복지사), 사회복무요원 • 초기소화 및 방호안전(이준원) → 홍귀자(시설장), 사회복무요원 • 피난유도 및 응급처치(서선영) → 이준원(복지사), 사회복무요원				

9.3 운영계획

화재 등 긴급 상황 발생 시 비상연락-초기소화-피난유도-응급구조-방호안전-지휘통제를 위한 자위소방대 운영 계획은 다음과 같다.

구 분		표준운영계획			
① 비상연락					
화재발견/ 화재접수	■ 화재발생 시 다음과 같이 화재를 발견하고 접수한다. • 발신기(수동) • 육성				
화재신고	■ 119화재 신고(화재 최초발견자)				
화재통보	경 보 방 식	■ 육성으로 화재전파(재실자 개별경보)			
	경 보 수 단	■ 화재발생 사실을 다음 방법으로 경보발생 • 육성 • 경종 • 시각경보기			
	자위소방대 소 집	■ 대장/대원 : 개별연락(유/무선)			
비상연락	대 장				
	대 원				
	소 방 관 서	청주동부소방서	043-251-0161	119	
	경 찰 관 서	상당경찰서	043-280-1259	112	
	응 급 의 료	한국병원 응급실	043-222-6177	043-222-7000	
② 지휘통제					
지휘통제/ 정보수집	■ 수신반을 거점으로 지휘통제 및 활동개시 ■ 자위소방대 개별 임무지시 및 활동상황 점검 ■ 자위소방활동에 필요한 추가인력 및 장비 등 지원				
③ 초기소화					
초기소화	■ 화재현장에 신속히 출동하여 화재를 조기에 진압 • 초기소화가 가능할 정도로 화세가 크지 않고 유독가스의 영향이 적으며 피난로가 확보된 경우에만 초기소화 시도				
	■ 각 구역별 소방시설을 이용하여 초기진화				
	소방시설		위치 및 현황		
	분말 소화기	• 복도(2개), 프로그램실(2개), 학습실(1개)			
	투척용 소화기	• 프로그램실(2개)			
	옥내소화전	• 층별 2개소(화장실, 계단)			
	■ 초기소화 실패 시 열/연기 확산방지를 위해, 방화문/셔터 수동폐쇄				

④ 피난유도

피난개시	■ 화재발생 시 육성 및 경종 → 육성(피난명령) (건축물 내 화재상황 통보 및 조속한 피난 독려) ■ 주요 피난절차	
	화재 건물내부 ➡ 화재감지/경보 경보설비(수동) ➡ 피난 지연시간 + 이동시간 ➡ 재집결 사전 지정구역 * 피난시간 : 지연시간(인지 + 반응 + 사전피난행동) + 이동시간	
피난경로	제1피난로	피난계단 A
	제2피난로	피난계단 B
	옥상피난	■ 옥상문 상시개방
피난유도	피난유도	■ 담당 구역별 양방향 피난유도 / 구역별 잔류자 확인 ■ 구획된 실(Room)이 있는 경우, 개별 실마다 피난 명령
	분산유도	양방향 피난을 통한 피난인원 분산(병목, 지체현상 방지)
	재난약자	재난약자 상주 시 종사자 외 보조인력이 피난보조 제공
피난보조	■ 재난약자 현황 - 어린이(13세 이하) : 28명 ■ 재난발생 시 재난약자 보조계획 - 피난약자 중 자력대피 불가자 : 장애인, 노인, 임산부, 어린이, 환자 등 외부의 도움이 필요한 자 - 피난 보조대행자 : 보조인력(사회복무요원, 조리사, 봉사자 등)이 함께 이동	
재집결	장소	부영상가 주차장(월평로249)
	식별	주차장 입구(청주용암부영아파트입구 옆)
	처리절차	■ 피난 시 재집결 지역으로 피난유도(재진입 차단) ■ 재집결지에서 부상자 및 실종자 현황 파악 ■ 기본 응급처치 및 중증 부상자 → 긴급후송 • 학부모와 연락이 되지 않을 경우 응급처치동의서 및 1339를 통해 전문병원으로 이송한다.

10.0 교육훈련 및 자체평가

자위소방대 교육·훈련 및 자체평가 계획은 다음과 같다.

[2024 년 제 1 차] 교육훈련 및 평가계획

구	분	주 요 내 용			
명	칭	2024 비상대응 훈련			
일	시 / 장 소	일자 : 2024년 7월 19일 / 장소 : 건물 내부 및 집결지			
종	류	대상	■ 자위소방대 ■ 이용자(아동·청소년)		
		이론	■ 강의식		
		실습	■ 기본훈련		
주	관 부 서	용암지역아동센터			
참	여 대 상	종사자 3명, 아동 31명(예정)			
참	여 기 관	없음			
시	나 리 오	프로그램실 전기 합선으로 인한 화재			
교	보 재	교육자료(소방계획서, 사회복지시설 안전관리 메뉴얼)			
교	육 계 획	• 화재 시 비상연락 및 통보방법 • 소화기 사용법 • 화재 시 대피요령 및 집결지 안내			
훈	련 계 획	• 화재 시 화재신고 및 비상연락 • 초기소화 및 방화구획 • 피난 및 집결			
평	가 계 획	평가일시	2024년 7월 19일	평가자	
		평가방법	자체 체크리스트 활용		

비 고. 교육운영(프로그램실), 훈련은 화재시나리오에 따라 진행

[참고] 교육·훈련의 정의

1. 기본훈련 : 자위소방대와 초기대응체계 또는 근무자 및 거주자에게 소화·통보·피난 등의 훈련
2. 부분(기능)훈련 : 자위소방대와 초기대응체계의 편성상태 및 편성된 팀별 기능에 기초한 임무수행 훈련
3. 종합훈련 : 자위소방대와 초기대응체계, 근무자 및 거주자에게 기본훈련과 부분(기능)훈련을 결합하여 복합적으로 진행하는 훈련

※ 교육·훈련 시간은 1시간 이상을 권장한다.

제4장 대 응

11.0 비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연락체계를 구축하여 운영해야 한다.

11.1 비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(우선경보)에 따라 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ■ 육성 ■ 경종 ■ 시각경보기 ■ 자위소방대 비상소집(육성 및 비상연락망)
화재신고	최초발견자가 119로 신고

비고. 근무시간 : 11시~21시(근무)

11.2 비상연락망

구 분	유 선	기 능
청주동부소방서(119)	043-251-0119	화재진압, 구조
한국병원	043-222-6177	응급대응기관
광명교회(부영상가 총무)	010-6408-5668	상가 내 대응
(주)부영 고객센터	1577-5533	A/S신청 및 처리
한국전력공사 충북지사	043-224-9016	재난구호활동 및 전기설비 점검
한국전기안전공사 충북지역본부	043-210-4552	전기재난 및 사고 대응
한국환경공단 충북지사	1899-1744	기후 및 오염재난 대응
한국수자원공사 충청지역본부	042-629-3114	수질재난 대응 및 처리
화학물질안전원	042-605-7030	화학물질사고 대응
청주상당경찰서(112)	043-280-1259	재해, 재난, 등 대응

비고. 최종 업데이트 날짜 : 2024년 1월 2일 / 담당자 :

12.0 초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한 초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

12.1 초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화 설비	ABC 분말소화기	2층/7대	일반화재 적응
	옥내소화전	각 층별/2개	2인 1조 사용
기타	비상구급함	사무실/1개	출혈, 화상

12.2 초기대응절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	■ 초기소화(소화기, 소화전)	- 초기소화 및 방호안전팀 현장 출동 및 대응 - 화재 현장에서 초기소화
응급 구조	- 출혈 - 화상 - CPR(심폐소생술)	- 피난유도 및 응급처치팀 현장 출동 및 대응 - 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급 조치
방호 안전	- 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) - 위험물질 공급차단(가스, 전기)	- 초기소화 및 방호안전팀 현장 출동 및 대응 - 화재구역 화세차단 및 가스공급차단밸브(1F) 수동폐쇄 조치

비고. 가스긴급차단밸브 위치 : 1층 외부

16.0 피난(유도)

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제36조에 따라 피난계획을 수립하여 시행해야 한다.

구 분	피난절차 및 방법		
화재경보	■ 경종(부분층) ■ 기타(시각경보기-부분구역)		
피난인원	■ 상시근무(3명) ■ 유동인원(10명) ■ 센터 내 피난인원 : 아동청소년 31명	피난 보조대행자	현장대응 보조자
	■ 피난약자 현황 : 어린이(28명)		
피난경로	■ 제1피난로	피난계단 A (동남편)	
	■ 제2피난로	피난계단 B (북서편)	
	■ 옥상피난	• 옥상출입(상시개방) • 자동개폐장치(무) • 옥상광장(유)	
집결지	상가주차장으로 집결(청주용암부영아파트입구 옆)		

제4장 복 구

14.0 화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

14.1 피해복구(단기/장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같다.

구 분	주 요 내 용	
단기복구	• 화재원인 및 피해현황 조사	• 시설 정비 및 보수절차
	• 화재현장 복구(Clean-Up)	• 임시 영업장 마련
장기복구	• 의료 및 심리치료 지원	• 기반시설 복원 및 안전진단
	• 법률 상담 및 재정 지원	• 화재보험처리 및 피해보상
비 고		

14.2 피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.


구 분	지원내용	연락처
청주동부소방서	• 피해지원(화재증명원 발급)	주간 043-251-0151 야간 043-251-0223
대한적십자사(충북지사)	• 생필품 지원(긴급생계대책)	043-255-3036
현대해상화재보험	• 재물 및 배상책임보장 [첨부1] 보험가입증명서 참고	02-747-9477

비고.

[부록1] 소방대상물 정보카드

소방대상물 정보		
명 칭	용암지역아동센터	
도 로 명 주 소	충북 청주시 상당구 월평로249, 202호	

① [건축물 위치현황]



■ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	청주동부소방서	2.5km(9분)
집결지	청주용암부영아파트 상가주차장 집결	100m(2분)
소방차 진입계획	1. 청주동부소방서 출발 → 단재로 이동 → 도착 2. 상가주차장 및 도로 → 소방차량 진입 * 헬리포트 없음, 고가사다리차 전개 가능	

■ 주차장 현황

지상주차장 총수	1층	주차가능대수	20
----------	----	--------	----

[부록2] 자위소방대 및 초기대응체계 조직의 편성·구성

자위소방대 및 초기대응체계 조직의 편성·구성(TYPE-III)

① 조직개요(Type III)

편 성	자위소방대	■ 편성인원 : 대장 1명, 대원 2명, 보조인력 9명 ■ 조직구성 • 지휘통제 및 비상연락(1명) • 초기소화 및 방호안전(1명) • 피난유도 및 응급처치(1명)
	초기대응체계	■ 편성인원 : 3명 ■ 조직구성 : A조(3명)
운영시간		■ 주간(11시~21시)
비 고		■ 보조인력(사회복무요원, 조리사 등)에게 보조 임무를 부여함

② 대원편성 및 임무현황

구 분		소 속	성 명	개별임무	비상연락체계	
					사무실	개인
지휘	지휘통제 및 비상연락	시설장		대장-총괄지휘 지휘활동, 비상연락(내·외부)		
대응	초기소화 및 방호안전	복지사		대원-현장대응 화재진압, 전기, 가스 차단, 소화실패 시 방화문 폐쇄		
	피난유도 및 응급처치	복지사		대원-현장대응 대피유도, 응급처치		
초기대응체계		■ A조 11~21시 ■ 대장(운영책임자) 홍귀자 ■ 대원 이준원, 서선영				
		■ 현장대응 보조				
		구 분		소 속	임 무	
		초기소화 및 방호안전		사회복무요원	화재진압, 전기·가스 차단	
		피난유도 및 응급처치		보조인력	대피유도	
역할대행		■ 「대원편성 및 임무현황」에서 부재 시 역할 대행				
		지휘통제 및 비상연락 :				
		초기소화 및 방호안전 :				
		피난유도 및 응급처치 :				
비 고		최종 업데이트 날짜 : 2024년 1월 4일 / 작성자 :				

[부록3] 교육·훈련 및 자체평가 실시 결과 기록부

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제13호서식]

자위소방대 및 초기대응체계 교육·훈련 실시 결과 기록부

※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

작성일자					작성자		
소방안전 관리대상물	대상명					대표자	
	소재지					전화번호	
	근무인원	평일			휴일		
		주간(11:00~21:00)	야간(: ~ :)		주간(: ~ :)	야간(: ~ :)	
등급	□특급 □1급 □2급 □3급						
소방안전 관리자	성명	선임일자	보유자격	자격구분	연락처	비고	
				□주 □보조			
				□주 □보조			
				□주 □보조			
				□주 □보조			
자위소방대	총원(명)	대장성명	부대장(명)	지휘통제(명)	비상연락(명)	초기소화(명)	
		대장연락처	피난유도(명)				
초기대응체계	조직구성						
	총원(명)	A조	B조	C조	D조	총	
교육·훈련 결과							
인원	자위소방대			초기대응			
	총원(명)	참석	미참석	총원(명)	참석	미참석	
일시/장소							
주요내용							
보완사항							
조치사항							

□ 교육 · 훈련 참석 확인

(뒷쪽)

연번	직책	성명	확인	연번	직책	성명	확인
1	시설장	홍귀자		26			
2	복지사	이준원		27			
3	복지사	서선영		28			
4				29			
5				30			
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			

[재실자·거주자 대상]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제28호서식]

소방훈련·교육 실시 결과 기록부

※ □ 에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

소방안전 관리대상물	대상명				용도	
	대표자				전화번호	
	주소					
	등급	☐ 특급 ☐ 1급 ☐ 2급 ☐ 3급				
소방안전 관리자	성명	선임일자	보유자격	자격구분	연락처	
				☐ 주 ☐ 보조		
				☐ 주 ☐ 보조		
				☐ 주 ☐ 보조		
				☐ 주 ☐ 보조		
소방훈련 결과						
일시/장소				☐ 자체훈련	☐ 합동훈련	
참석결과	훈련교관	참석대상(명)	참석(명)	미참석(명)		
훈련보조재료						
훈련내용	소화훈련		통보훈련		피난훈련	
훈련성과						
문제점						
개선계획						

(뒷쪽)

소방교육 결과

일시/장소				
참석결과	교육강사	참석대상(명)	참석(명)	미참석(명)
교육내용				
교육성과				
문제점				
개선계획				

훈련·교육 관련사진

소방훈련		소방훈련	
소방교육		소방교육	

[부록4] 피난안내도 및 소방·방화시설

피난계획도 ESCAPE PLAN

부영상가 2층

화재 시 피난요령


- ① "불이야"라고 외친다.
- ② 발신기(비상벨)를 누른다.
- ③ 피난동선을 따라 낮은자세로 이동한다.
- ④ 계단을 이용하여 대피한다.

소화기 사용요령

- ① 안전핀을 뽑는다.
- ② 호스를 불 쪽으로 향한다.
- ③ 손잡이를 눌러 끌고루 분사한다.

범례

- 현 위치
- 비상구
- 소화기
- 소화전
- 발신기
- 재입결지
- 피난동선




부영아파트 상가동(아파트상가)
(충북 청주시 상당구 월명로249(충암동))
설 계 날 짜 2024-01-23
개 화 도 설 계 자 이 준 원
승 별 안 내 2층






구 분	소방설비	수 량
소화기구	분말 소화기	7
	투척용 소화용구	2
소화설비	소화전	1
경보설비	벨(사이렌)	1
	화재경보기	2
피난설비	유도등	3
	피난계단	2

[부록5] 피난계획수립 절차



절 차	내 용																											
피난전략 수립	✓ 화재상황별 적합한 피난전략 수립 및 결정 (1) 일제피난(Total Evacuation) : 화재 발생 시 피난계단을 통해 피난 화재경로 → 피난계단 → 집결지(피난층) 피난 (2) 재배치(Relocation) : 일제피난이 곤란한 경우, 수평·수직적 재배치를 통해 화재발생구역으로부터 부분적 피난실시 수평적(층 ↔ 층) or 수직적(하층)재배치를 통한 부분적 피난실시 * 피난안전구역/대피지역 등 이동 후 구조대기 (3) 방호조치(Defend-in-Place) : 피난경로 폐쇄 및 다수의 피난약자 발생 시 현 위치에서 방호조치 및 구조대기 화염으로 인한 피난경로 폐쇄/고립 및 피난약자 * 현 위치 방호조치 후 구조대기/화재위험도(붕괴등)에 따라 피난 전환																											
피난약자 파악 등	✓ 피난약자 유형 및 인원 파악 등 적합한 피난계획 사전 수립 및 훈련 (1) 피난약자 현황 파악 : 대상물 내 유형별 피난약자 현황 사전 조사 <table><tr><td>□노인</td><td>□영유아</td><td>□어린이</td><td>□임산부</td><td colspan="5">장애유형</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>□이동</td><td>□시각</td><td>□청각</td><td>□언어</td><td>□인지</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>28명</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> * 노인[65 ↑], 영유아[6세 ↓], 어린이(13세 ↓)를 기준으로 피난약자 조사	□노인	□영유아	□어린이	□임산부	장애유형									□이동	□시각	□청각	□언어	□인지	-	-	28명	-	-	-	-	-	-
□노인	□영유아	□어린이	□임산부	장애유형																								
				□이동	□시각	□청각	□언어	□인지																				
-	-	28명	-	-	-	-	-	-																				
피난약자 파악 등	(2) 피난보조 전략 수립 : 피난약자 유형별 피난절차 및 방법 결정 <table><tr><td>구 분</td><td>피난절차 및 방법</td></tr><tr><td>자력피난 가능</td><td> ■ 현장의 피난유도원이 신속히 피난을 유도 ■ 건물 외부로 피난 후 지정된 안전장소로 집결 </td></tr><tr><td>자력피난 불가</td><td> ■ 현장의 피난유도원 + 보조자의 도움을 받아 피난 ■ 일시적 위험회피를 위해 수평 → 수직적 재배치 (안전구역으로 이동) 후 추가피난이나 구조요청 ■ 현 위치에서 방호조치 후 구조대기 </td></tr></table> (3) 피난약자 피난계획 수립 : 화재 시 피난약자에 대한 피난계획을 결정하고 피난보조자를 지정	구 분	피난절차 및 방법	자력피난 가능	■ 현장의 피난유도원이 신속히 피난을 유도 ■ 건물 외부로 피난 후 지정된 안전장소로 집결	자력피난 불가	■ 현장의 피난유도원 + 보조자의 도움을 받아 피난 ■ 일시적 위험회피를 위해 수평 → 수직적 재배치 (안전구역으로 이동) 후 추가피난이나 구조요청 ■ 현 위치에서 방호조치 후 구조대기																					
구 분	피난절차 및 방법																											
자력피난 가능	■ 현장의 피난유도원이 신속히 피난을 유도 ■ 건물 외부로 피난 후 지정된 안전장소로 집결																											
자력피난 불가	■ 현장의 피난유도원 + 보조자의 도움을 받아 피난 ■ 일시적 위험회피를 위해 수평 → 수직적 재배치 (안전구역으로 이동) 후 추가피난이나 구조요청 ■ 현 위치에서 방호조치 후 구조대기																											
피난경로 설정	✓ 화재 시 피난경로를 사전에 설정 및 피난훈련 실시 (1) 양방향 피난 설정 : 2개소 이상의 피난로 구성 및 설정 (2) 피난안전구역 : 피난안전구역 사전 안내 및 확인 (3) 옥상피난 : 옥상출입문 개방여부 및 자동개폐장치 설치여부 확인																											
피난유도	✓ 화재 시 신속한 피난유도를 위한 전략적 피난방법 결정 (1) 사전준비 : 화재 진행 상황을 파악하여 피난자의 자력대피여부, 피난보조자 보조여부 및 기타 피난에 필요한 장치 등 구비 여부 파악 (2) 유도방법 : 화재 시 각 층, 구역별로 양방향 피난유도(제1, 제2 피난로)를 원칙으로 운영하되, 피난 시 병목 및 지체현상 발생 방지를 위해 분산 유도 구성 (3) 패닉방지 : 피난 유도 시 패닉현상 방지를 위한 조치 강구 (4) 피난유도 시 주의사항 : 대상물 용도 및 인원 등에 따라 피난유도 시 주의사항 사전 조사 (5) 잔류자 확인 : 피난유도에 관련된 인력이 최종 피난 시 잔류자 확인 등 피난유도, 구조요청 및 방호조치 수립																											
집결지	✓ 피난 시 집결 장소 사전 지정 및 식별 조치 (1) 집결지 지정 : 해당 대상물의 인근 안전지역으로 집결지 지정 (2) 집결지 식별 및 확인 : 집결장소 식별 조치 및 피난훈련을 통해 사전 집결장소 확인																											

[부록6] 피난약자 유형별 대피요령

대상	관련내용
노인 임산부 어린이	· 자력으로 대피가 가능한 경우 피난 안내도 등 확인 후 피난층 이동 · 자력으로 대피가 불가능한 경우 피난보조자(1인 이상)와 동반하여 피난층 이동 
이동 · 시각	· 피난보조자 2인 이상 동반하여 피난보조기구를 활용하여 피난층 이동 
장애인 청각 · 언어	· 자력으로 대피가 가능한 경우 화재 발생 인지 후 자력으로 피난층 이동 · 자력으로 대피가 불가능한 경우 피난보조자(1인 이상)와 동반하여 피난층 이동 

[첨부1] 보험가입증명서

보험 가입증명서		HiCar HiLife
		-22
		****)
		원
		원
		원
		원
		원
		원
		원